



Tubos corrugados de PVC para instalaciones eléctricas.

Aplicaciones

Adecuados para el montaje empotrado en paredes, techos para la protección de los conductores eléctricos.

Características

Comportamiento fuego	 No propagador de la llama	Resistencia a la compresión	 320N
Dimensiones	 UNE-EN 60423	Resistencia al curvado	 Curvable
Embalaje	 Rollos de 100m para 16 y 20, 75m para 25, 50m para 32 y 25m para 40, 50	Resistencia al impacto	 1J
Norma	 UNE-EN 61386-22	Temperatura máxima	 60°C
Propiedades eléctricas	 No declaradas	Temperatura mínima	 -5°C

Datos técnicos

Díámetro nominal	Díámetro exterior mm	Tolerancias mm	Díámetro interior aproximado mm
16	16	+0/-0,3	10,7
20	20	+0/-0,3	14,1
25	25	+0/-0,4	18,3
32	32	+0/-0,4	25,3
40	40	+0/-0,4	31,2
50	50	+0/-0,5	39,6



Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate



030/002316

AENOR certifica que | AENOR certifies that

PLÁSTICOS REVI TUBOS, S.A.

Domicilio social / Registered office	CR CASTRO DE BEIRO, 25 32001 OURENSE (España)
suministra el producto / supplies the product	Sistemas de tubos curvables para la conducción de cables Pliable conduit systems for cable management
conformes con / in compliance with	UNE-EN 61386-1:2008 (EN 61386-1:2008) UNE-EN 61386-22:2005 (EN 61386-22:2004)
Referencias / References	Detalladas en el Anexo al Certificado Specified in Annex to the Certificate
Centro de producción / Production site	CR DE BARRA DE MIÑO, CL REGUENGA, 24 32950 RIVELA-COLES (Ourense - España)
Esquema de evaluación Assessment scheme	Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 030.12. In order to grant this Certificate, AENOR has tested the product and has verified the quality system implemented for its manufacture. AENOR performs these tasks periodically while the Certificate has not been cancelled, in accordance with Specific Rules RP 030.12.
Primera emisión / First issued	2013-01-24
Última emisión / Last issued	2024-01-24
Expiración / Validity	2024-05-17

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO





Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002316

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Marca Comercial / Trade mark: REVI

Referencia / Type Ref.	Tipo de tubo / Type of conduit	Diámetro nominal / Nominal diameter	Diámetro interior mínimo / Minimum inside diameter	Código de clasificación / Classification codes	Accesorios / Accessories	Colores / Colours	Información adicional / Additional information
CORRUGADO	No metálico / Non metallic	16-20-25-32- 40-50-63 mm.	>10,7-14,1- 18,3-25,3-31,2- 39,6-52,6 mm.	2, 2, 2, 1, 2, 0, -, -, -, 0, 1, 0 (*)	Sin / Without	Gris; negro / Grey; black	Tubo Corrugado de PVC / Corrugated.

(*) Códigos de clasificación: 1º Resistencia a la compresión. - 2º Resistencia al impacto. - 3º Rango de temperatura bajas. - 4º Rango de temperaturas altas. - 5º Resistencia al curvado. - 6º Características eléctricas - 7º Protección frente a la penetración de los cuerpos sólidos. - 8º Protección frente la penetración de agua. - 9º Resistencia a la corrosión. - 10º Resistencia a la tracción. - 11º Resistencia a la propagación de la llama. - 12º Resistencia a cargas suspendidas

(*) Classification codes First digit - Resistance to compression. - Second digit - Resistance to impact. - Third digit- Lower temperature range. - Fourth digit- Upper temperature range. - Fifth digit- Resistance to bending. - Sixth digit - Electrical characteristics. - Seventh digit- Protection against ingress of solid objects. - Eight digit- Protection against ingress of water. - Ninth digit- Resistance against corrosion. - Tenth digit- Tensile strength. - Eleventh digit - Resistance to flame propagation. - Twelfth digit -Suspended load capacity

Primera emisión / First issued 2013-01-24
Última emisión / Last issued 2024-01-24
Expiración / Validity 2024-05-17



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com