Cable eléctrico Cable 06/1 Kv Flexible

REVIFLEX VV-K 0,6/1kV

revi@grupo-revi.com
+34 988 215 454
grupo-revi.com

Cables multipolares con conductor flexible, aislamiento y cubierta de PVC.

Aplicaciones

Adecuados para el transporte y distribución de energía eléctrica en instalaciones fijas protegidas o no. Adecuados para instalaciones interiores y exteriores, sobre soportes, al aire, en tubos o enterrados.

Características

Aislamiento	**PVC A según IEC 60502-1**
Clasificación CPR	**Eca**
Colores	**Negro**
Conductor	**Cobre clase 5 según UNE-EN 60228**
Cubierta	**PVC tipo DMV18 según UNE-HD 603-1**
Embalaje	**Rollos de 100m plastificados y bobinas**
Norma	**UNE 21123-1**
Secciones	**7, 10, 12, 14, 16, 19, 24, 27, 30, 37, 44, 52 y 61 x 1.5 y 2.5mm2. 7, 10 y 12 x 4 mm2**
Temperatura	**70ºC**
Tensión de ensayo	**3500V**
Tensión nominal	**0.6/1kV**

Datos técnicos

Seccion mm2	Espesor aislamiento mm	Diametro mm	Resistencia a 20 °C Ohm/km
7G1,5	0,8	12,6	13,3
7G2,5	0,8	13,8	7,98
7G4	1	16,8	4,95
10G1,5	0,8	15,8	13,3
10G2,5	0,8	17,4	7,98
10G4	1	21,4	4,95
12G1,5	0,8	16,4	13,3
12G2,5	0,8	17,2	7,98
12G4	1	22,2	4,95
14G1,5	0,8	18,1	13,3
14G2,5	0,8	18,9	7,98
16G1,5	0,8	19,1	13,3
16G2,5	0,8	20	7,98
19G1,5	0,8	21,1	13,3
19G2,5	0,8	22,3	7,98
24G1,5	0,8	22,8	13,3
24G2,5	0,8	27,8	7,98
27G1,5	0,8	25,3	13,3
27G2,5	0,8	23,7	7,98
30G1,5	0,8	26,2	13,3
30G2,5	0,8	25,6	7,98
37G1,5	0,8	28,4	13,3
37G2,5	0,8	28,5	7,98
44G1,5	0,8	32	13,3
44G2,5	0,8	30,2	7,98
52G1,5	0,8	30,2	13,3
52G2,5	0,8	33,5	7,98
61G1,5	0,8	32,1	13,3
61G2,5	0,8	35,7	7,98

Certificado AENOR de Producto

042/000573

AENOR certifica que la organización

CONDUCTORES ELECTRICOS REVI, S.A.

con domicilio social en	CR CASTRO DE BEIRO - QUINTELA, 25 32001 ORENSE (España)
suministra	**CABLE AISLADO CON PVC, CON CUBIERTA DE PVC, CONDUCTOR FLEXIBLE (0,6/1 kV).**
conforme con	UNE 21123-1:2017
Designación	VV-K 0,6/1 kV
Marca Comercial	REVIFLEX
Limitación	GAMA COMPLETA
Centro de producción	CR CASTRO DE BEIRO - QUINTELA, 25 32001 ORENSE (España)
Esquema de certificación	Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 042.01.
Primera emisión	1999-07-20
Última emisión	2023-06-22
Expiración	2028-06-22

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO

ENAC
CERTIFICACIÓN
ISO 17065
Nº1 / C-PR275

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
DoP Nº CPR007R

Código de identificación único del producto tipo
Cables VV-K 0,6/1KV multipolares de 7, 10, 12, 14, 16,19, 24, 27, 30, 37 y 44 X1.5 y 2.5 mm² y 50 x 1.5 mm² de acuerdo con UNE 21123-1.

Usos previstos

Cable sujeto a requisitos de reacción al fuego para aplicaciones generales en obras de construcción.

Nombre y dirección del representante
No aplica

Número de ON
Nº 1722 CENTRO DE ENSAYOS INNOVACION Y SERVICIOS (CEIS)

Prestaciones declaradas

Características esenciales	Reacción al fuego	Sustancias peligrosas
Sistema de evalución de la constancia de prestaciones	SISTEMA 3	-
Prestaciones	Eca	NPD
Especificaciones técnicas Armonizadas	EN 50575:2014 + A1 2016	-

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presenta declaración se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº305/2011 bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por
José Antonio Carballo Riveiro,
Jefe de Calidad

En Orense a 7 de Noviembre de 2016

Fabricante
Conductores Eléctricos Revi S.A.
Ctra. de Castro de Beiro nº 25
32001 Ourense, España
+34 988 216 412
info@grupo-revi.com
www.grupo-revi.com