Cable eléctrico Cable 06/1 Kv Rigido

REPLAS RZ 0,6/1kV

revi@grupo-revi.com
+34 988 215 454
grupo-revi.com

Conductores rígidos sin cubierta aislados cableados en haz con conductor de cobre y aislamiento de polietileno reticulado (XLPE)

Aplicaciones

Adecuados para la línea de distribución, acometidas y usos análogos. Adecuados para instalación posada. De precisarse instalación tensada entre apoyos deberán fijarse con abrazaderas cada 0,5 m a un fiador de alambre o cuerda de acero previamente instalado

Características

Aislamiento	**Polietileno reticulado según UNE 21030**
Clasificación CPR	**Fca**
Colores	**Negro**
Conductor	**Cobre clase 1 o 2 según UNE-EN 60228**
Embalaje	**Bobinas**
Identificación unipolar	**Numeros y bandas de color**
Norma	**UNE 21030-2**
Secciones	**2, 3, 4, 5 x 2.5 a 25 mm2**
Temperatura	**90ºC**
Tensión de ensayo	**4000V**
Tensión nominal	**0.6/1kV**

Datos técnicos

Seccion mm2	Espesor aislamiento mm	Diametro mm	Resistencia a 20 °C Ohm/km
2x2,5	1,2	8,4	7,41
2x4	1,2	9,3	4,61
2x6	1,2	11,1	3,08
2x10	1,2	12,4	1,83
2x16	1,2	14,2	1,15
2x25	1,4	17,4	0,727
3x2,5	1,2	9,1	7,41
3x4	1,2	10,1	4,61
3x6	1,2	12	3,08
3x10	1,2	13,4	1,83
3x16	1,2	15,4	1,15
3x25	1,4	18,8	0,727
4x2,5	1,2	10,2	7,41
4x4	1,2	11,3	4,61
4x6	1,2	13,4	3,08
4x10	1,2	15	1,83
4x16	1,2	17,2	1,15
4x25	1,4	21,1	0,727
5G6	1,2	15,1	3,08

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
DoP Nº CPR010R

Código de identificación único del producto tipo
Cables RZ 0,6/1KV 2, 3, 4 x 2.5 a 25 mm², de acuerdo con UNE 21030-2.

Usos previstos

Cable sujeto a requisitos de reacción al fuego para aplicaciones generales en obras de construcción.

Nombre y dirección del representante
No aplica

Número de ON
No aplica

Prestaciones declaradas

Características esenciales	Reacción al fuego	Sustancias peligrosas
Sistema de evalución de la constancia de prestaciones	SISTEMA 4	-
Prestaciones	Fca	NPD
Especificaciones técnicas Armonizadas	EN 50575:2014 + A1 2016	-

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº305/2011 bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por
José Antonio Carballo Riveiro,
Jefe de Calidad

En Orense a 7 de Noviembre de 2016

Fabricante
Conductores Eléctricos Revi S.A.
Ctra. de Castro de Beiro nº 25
32001 Ourense, España
+34 988 216 412
info@grupo-revi.com
www.grupo-revi.com